

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach  
AGFW Arbeitsblatt FW 309-1 und FW 309-7 (Mai 2021) für das

## Wärmenetz Andreassteig

der

**Bützower Wärme GmbH**  
**Kühlungsborner Straße 38 a**  
**18246 Bützow**

Primärenergiefaktor $f_{P,FW,AGFW}$ nach AGFW FW 309-1, 309-7 und § 22 Absatz 2 GEG	0,39
Anteil der Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung	40,8 %
Anteil der Wärmeerzeugung aus fossilem Heizöl	0 %
Erneuerbaren-Anteil der Wärmeerzeugung	40,8 %

Die Berechnung basiert auf Planungsdaten. Ab dem 01.01.2024 soll in der KWK-Anlage Biomethan eingesetzt werden.

Die Bescheinigung ist bei unveränderter Anlagenkonfiguration und gleichem Energieträgermix gemäß AGFW FW 309-7 bis zum 12.10.2029 gültig.

Nummer des Prüfberichtes: 8000682894 / 122ZGB048  
Hamburg, den 12.10.2022

---

prüfende Sachverständige  
( $f_P$ -Gutachter-Nr.: FW 609 - 135)

Wir unterschreiben digital. Auf der TÜV NORD Webseite <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/kunden-login/digitale-signatur/> erklärt eine Schritt für Schritt Anleitung wie die TÜV Zertifikate verifiziert werden.